

도시관리계획(도시계획시설 : 전기공급설비) 결정(변경) 고시 및 지형도면 고시

도시관리계획(도시계획시설 : 전기공급설비)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 「같은 법 시행령」 제25조에 따라 결정(변경) 고시하고 「같은 법」 제32조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 「같은 법 시행령」 제7조에 따라 지형도면을 작성하고 고시합니다.

관계서류는 인천광역시청 도시계획과(☎440-4643), 서구청 도시개발과(☎560-4762)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2014. 5. 19.

인 천 광 역 시 장

1. 결정취지 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호 다목에 해당하는 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경)

2. 위 치 : 인천광역시 서구 가정동 산20-1번지 일원

3. 면적 또는 규모

○ 도시계획시설 : 전기공급설비(345kv인천화력송전선로)

- 도시계획시설(전기공급설비) 결정(변경) 조서

구분	시설명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
		기점	종점	주요경과지				
기정	전기 공급 설비	서 구 원창동 336	서 구 가좌동 산184	청라지구 가정지구 루원시티	12.268	8,849 (철탑34기)	07.3.13	
변경	전기 공급 설비	서 구 가정동 산20-1	서 구 가좌동 산184	-	5.563	5,844 (철탑16기)	07.3.13	

- 도시계획시설(전기공급설비) 결정(변경) 사유서

시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
전기공급설비	•연장 : 12.268km → 5.563km (감 6.705km) •면적 : 8,849㎡ → 5,844㎡ (감 3,005㎡) - 지중화 구간 송전선로 폐지 : 면적 감 6,173㎡ - CH부지 진입도로 및 법면 : 면적 증 3,168㎡	•345kv인천화력송전선로 지중화 구간 지상 송전선로 폐지 •케이블헤드(CH) 유지보수용 진입도로 및 법면 부지를 전기공급설비로 편입

4. 지형도면 : 별첨(비치된 장소의 지형도면과 같음 : 시보게재 생략)